

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области; г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области;
г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел. факс 68-17-77

ПРЕДПИСАНИЕ № 170 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 67 г. Пензы;

директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 67 г. Пензы

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Захаркина Сергея Павловича от 02.08.2017 г. № 170, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 15 августа по 25 августа 2017 г. проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 67 г. Пензы государственным инспектором города Пензы по пожарному надзору Виноградовой Екатериной Александровной по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 67 г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Лядова, 14, совместно с директором МБОУ СОШ № 67 г. Пензы Волчковой Ириной Юрьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	высота ограждений лестниц с первого на второй этаж в западной части здания, которыми пользуются дети первых классов менее 1,2 метра, вертикальные элементы отсутствуют, в ограждении имеются горизонтальные членения	ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	до капитального ремонта	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Пензы по
пожарному надзору
(должность государственного инспектора по пожарному надзору)



Виноградова Е.А.
(фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 67 г. Пензы
(должность)



Волчкова И.Ю.
(фамилия и инициалы)

« 29 » августа 20 17 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12

№	Содержание	Исполнитель	Срок исполнения	Дата исполнения
1	Выполнение работ по устранению неисправностей в работе пожарной сигнализации.	И.Ю. Волчкова	до 30.08.17	30.08.17
2	Выполнение работ по устранению неисправностей в работе пожарной сигнализации.	И.Ю. Волчкова	до 30.08.17	30.08.17
3	Выполнение работ по устранению неисправностей в работе пожарной сигнализации.	И.Ю. Волчкова	до 30.08.17	30.08.17

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45, e-mail: penzago@pnz.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС
России по Пензенской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел. факс 8 (8412) 68-17-77

(указывается адрес места нахождения государственного пожарного надзора)

г. Пенза

(место составления акта)

« 29 » августа 20 17 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 170

По адресу/адресам: г. Пенза, ул. Лядова, 14.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пензы

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по пожарному надзору Захаркина Сергея Павловича от 02.08.2017 г. № 170

была проведена: внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 67 г. Пензы

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 15 » августа 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

Продолжительность 01 час. 30 мин.

« 29 » августа 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 02 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): И.О. директора МБОУ СОШ
№ 67 г. Пензы СИВОВАЛ В.Ю. 02.08.2017 г. в 10 час. 22 мин. ✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору

Виноградова Екатерина Александровна, начальник сектора исследовательских и испытательных
работ в области пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Пензенской области» Ширшин
Игорь Борисович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 67 г. Пензы

Волчкова Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора, а именно п. 1 и п. 2 предписания № 15/1/1 от 17 февраля 2017 года выданного государственным инспектором города Пензы по пожарному надзору Виноградовой Е.А.:

- высота ограждений лестниц с первого на второй этаж в западной части здания, которыми пользуются дети первых классов менее 1,2 метра, вертикальные элементы отсутствуют, в ограждении имеются горизонтальные членения (Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») Ответственное лицо: Директор МБОУ СОШ № 67 г. Пензы Волчкова Ирина Юрьевна;

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание № 170/1/1 от 29 августа 2017 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

/Виноградова Е.А./

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ СОШ № 67 г. Пензы

Волчкова Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » августа 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12